



Gørløse Marts 2012

## **Bestemmelse for placering af målere.**

VVS installatøren kan afhente ny måler hos Gørløse Vandværks kasserer, sammen med en målerrapport. Der vil på målerrapporten, under bemærkninger, være anført om der er særlige forhold, der skal hensyn til, ved placering af måler, ellers gælder nedenævnte bestemmelser.

Det anbefales VVS installatøren at trykprøve installationen i forbindelse med montering af måler. VVS installatøren skal påføre placering af måler/stophane på målerrapporten. Hvis der foretages omlægning af stikledning, skal denne placering også påføres i skitseform.

Hvis trykprøvningen udviser utætheder og forbrugeren ikke vil udbedre utætheden straks, påhviler det VVS installatøren at notere det på målerrapporten, sammen med evt. bemærkninger.

Husstande der har jordledninger af PEL (plastik) kan montere måleren inde i lhuset, hvis der er en stophane af mærket AVK.

Er der jernrør som jordledning og/eller ikke godkendt stophane, vil bestyrelsen kræve etablering af målerbrønd, som placeres ca. 1 meter inde på forbrugers grund og for forbrugers regning, med henvisning til de af Hillerød Kommune godkendte vedtægter og takstblad.

Der kan være jordledninger med flere forbrugere på samme ledning. Her vil vandværkets bestyrelse træffe beslutning om omlægning af ledninger m.m.. Fordeling af omkostninger til dette vil bestyrelsen beslutte ud fra Gørløse Vandværks vedtægter.

Virksomheder med et vandforbrug på over 500 m<sup>3</sup> om året skal skriftligt meddele dette til Vandværkets kasserer:

Frank Christiansen  
Gammel Engvej 8A  
3330 Gørløse – tlf: 40570416

Venlig hilsen  
Bestyrelsen for Gørløse Vandværk I/S